

RAPPORTO DI PROVA N° 997/2024

COMMITTENTE: Comune di Praia a Mare

CAMPIONE: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

CODICE CAMPIONE: 697/4

PUNTO DI PRELIEVO: uscita pozzo associazione Carabinieri

PRELEVATO PRESSO: loc. Zona Industriale Comune di Praia a Mare

PRELIEVO EFFETTUATO A CURA DEL LABORATORIO secondo I.O. 10_01* Prelievo e Trasporto Campioni

RIF. VERBALE DI PRELIEVO DEL: 23/08/2024

DATA DI PRELIEVO: 23/08/2024

ORA DEL PRELIEVO: 12:00

MODALITÀ: bottiglia sterile contenente tiosolfato

PERVENUTO AL LABORATORIO IL: 23/08/2024

in condizioni refrigerate T ALL'ARRIVO: 5 °C

DATA INIZIO PROVA: 23/08/2024

DATA FINE PROVA: 27/08/2024

RISULTATI DI ANALISI

ANALISI MICROBIOLOGICHE

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	RISULTATI	LIMITI ¹	INCERTEZZA ²	METODO
Conta Escherichia coli	ufc/100ml	<1	0		UNI EN ISO 9308-1:2017
*Batteri coliformi a 37°C	ufc/100ml	164	0		UNI EN ISO 9308-1:2017
*Conta Enterococchi intestinali	ufc/100ml	<1	0		UNI EN ISO 7899-2:2003
*Conteggio colonie a 22°C	ufc/ml	227	-		UNI EN ISO 6222:2001
*Conteggio colonie a 37°C	ufc/ml	259	-		UNI EN ISO 6222:2001

NOTE:

1) D.L.gs n.18, 23 febbraio 2023

2) L'incertezza estesa quando riportata è stimata in accordo con la norma ISO 19036, nel caso in cui venga calcolata, essa è stimata con un fattore di copertura K=2 ed un intervallo di fiducia del 95% .

3) Espressione dei risultati in conformità con ISO 8199:2018.(<1UFC=microrganismi non presenti nel campione, <3UFC= numero di UFC compreso o uguale tra 1e2, il valore riportato è da considerarsi presente nel volume considerato, <10 UFC=il valore riportato è da considerarsi come stimato)

4)Il Presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione sottoposto a prova.

5)Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta del Laboratorio.

6)La fase di campionamento è esclusa dall'accREDITAMENTO ACCREDIA

7)Le prove contrassegnate con il simbolo * non sono accREDITATE da ACCREDIA

8)Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il cliente.

DATA: 27/08/2024

***** FINE DEL RAPPORTO *****

Il Responsabile del Laboratorio ed Analista
Dott.ssa Scarpino Manuela
N.Iscr. Albo Biologi Calabria: Cal_A1018

RAPPORTO DI PROVA N° 994 /2024

COMMITTENTE: Comune di Praia a Mare

CAMPIONE: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

CODICE CAMPIONE: 697/1

PUNTO DI PRELIEVO: F.P. Lungomare Sirimarco Nord

PRELEVATO PRESSO: Rete Idrica Comune di Praia a Mare

PRELIEVO EFFETTUATO A CURA DEL LABORATORIO secondo I.O. 10_01* Prelievo e Trasporto Campioni

RIF. VERBALE DI PRELIEVO DEL: 23/08/2024

DATA DI PRELIEVO: 23/08/2024

ORA DEL PRELIEVO: 11:20

MODALITÀ: bottiglia sterile contenente tiosolfato

PERVENUTO AL LABORATORIO IL: 23/08/2024

in condizioni refrigerate T ALL'ARRIVO: 5 °C

DATA INIZIO PROVA: 23/08/2024

DATA FINE PROVA: 27/08/2024

RISULTATI DI ANALISI

ANALISI MICROBIOLOGICHE

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	RISULTATI	LIMITI ¹	INCERTEZZA ²	METODO
Conta Escherichia coli	ufc/100ml	<1	0		UNI EN ISO 9308-1:2017
*Batteri coliformi a 37°C	ufc/100ml	<1	0		UNI EN ISO 9308-1:2017
*Conta Enterococchi intestinali	ufc/100ml	<1	0		UNI EN ISO 7899-2:2003
*Conteggio colonie a 22°C	ufc/ml	12	-		UNI EN ISO 6222:2001
*Conteggio colonie a 37°C	ufc/ml	18	-		UNI EN ISO 6222:2001

NOTE:

1) D.L.gs n.18, 23 febbraio 2023

2) L'incertezza estesa quando riportata è stimata in accordo con la norma ISO 19036, nel caso in cui venga calcolata, essa è stimata con un fattore di copertura K=2 ed un intervallo di fiducia del 95% .

3) Espressione dei risultati in conformità con ISO 8199:2018.(<1UFC=microrganismi non presenti nel campione, <3UFC= numero di UFC compreso o uguale tra 1e2, il valore riportato è da considerarsi presente nel volume considerato, <10 UFC=il valore riportato è da considerarsi come stimato)

4)Il Presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione sottoposto a prova.

5)Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta del Laboratorio.

6)La fase di campionamento è esclusa dall'accREDITAMENTO ACCREDIA

7)Le prove contrassegnate con il simbolo * non sono accREDITATE da ACCREDIA

8)Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il cliente.

DATA: 27/08/2024

***** FINE DEL RAPPORTO *****

Il Responsabile del Laboratorio ed Analista
Dott.ssa Scarpino Manuela
N.Iscr. Albo Biologi Calabria: Cal_A1018

RAPPORTO DI PROVA N° 995 /2024

COMMITTENTE: Comune di Praia a Mare

CAMPIONE: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

CODICE CAMPIONE: 697/2

PUNTO DI PRELIEVO: F.P. Lungomare Sirimarco sud

PRELEVATO PRESSO: Rete Idrica Comune di Praia a Mare

PRELIEVO EFFETTUATO A CURA DEL LABORATORIO secondo I.O. 10_01* Prelievo e Trasporto Campioni

RIF. VERBALE DI PRELIEVO DEL: 23/08/2024

DATA DI PRELIEVO: 23/08/2024

ORA DEL PRELIEVO: 11:30

MODALITÀ: bottiglia sterile contenente tiosolfato

PERVENUTO AL LABORATORIO IL: 23/08/2024

in condizioni refrigerate T ALL'ARRIVO: 5 °C

DATA INIZIO PROVA: 23/08/2024

DATA FINE PROVA: 27/08/2024

RISULTATI DI ANALISI

ANALISI MICROBIOLOGICHE

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	RISULTATI	LIMITI ¹	INCERTEZZA ²	METODO
Conta Escherichia coli	ufc/100ml	<1	0		UNI EN ISO 9308-1:2017
*Batteri coliformi a 37°C	ufc/100ml	<1	0		UNI EN ISO 9308-1:2017
*Conta Enterococchi intestinali	ufc/100ml	<1	0		UNI EN ISO 7899-2:2003
*Conteggio colonie a 22°C	ufc/ml	15	-		UNI EN ISO 6222:2001
*Conteggio colonie a 37°C	ufc/ml	21	-		UNI EN ISO 6222:2001

NOTE:

1) D.L.gs n.18, 23 febbraio 2023

2) L'incertezza estesa quando riportata è stimata in accordo con la norma ISO 19036, nel caso in cui venga calcolata, essa è stimata con un fattore di copertura K=2 ed un intervallo di fiducia del 95% .

3) Espressione dei risultati in conformità con ISO 8199:2018.(<1UFC=microrganismi non presenti nel campione, <3UFC= numero di UFC compreso o uguale tra 1e2, il valore riportato è da considerarsi presente nel volume considerato, <10 UFC=il valore riportato è da considerarsi come stimato)

4)Il Presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione sottoposto a prova.

5)Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta del Laboratorio.

6)La fase di campionamento è esclusa dall'accREDITAMENTO ACCREDIA

7)Le prove contrassegnate con il simbolo * non sono accREDITATE da ACCREDIA

8)Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il cliente.

DATA: 27/08/2024

***** FINE DEL RAPPORTO *****

Il Responsabile del Laboratorio ed Analista
Dott.ssa Scarpino Manuela
N.Iscr. Albo Biologi Calabria: Cal_A1018

RAPPORTO DI PROVA N° 996 /2024

COMMITTENTE: Comune di Praia a Mare

CAMPIONE: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

CODICE CAMPIONE: 697/3

PUNTO DI PRELIEVO: F.P. loc. Foresta

PRELEVATO PRESSO: Rete Idrica Comune di Praia a Mare

PRELIEVO EFFETTUATO A CURA DEL LABORATORIO secondo I.O. 10_01* Prelievo e Trasporto Campioni

RIF. VERBALE DI PRELIEVO DEL: 23/08/2024

DATA DI PRELIEVO: 23/08/2024

ORA DEL PRELIEVO: 11:40

MODALITÀ: bottiglia sterile contenente tiosolfato

PERVENUTO AL LABORATORIO IL: 23/08/2024

in condizioni refrigerate T ALL'ARRIVO: 5 °C

DATA INIZIO PROVA: 23/08/2024

DATA FINE PROVA: 27/08/2024

RISULTATI DI ANALISI

ANALISI MICROBIOLOGICHE

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	RISULTATI	LIMITI ¹	INCERTEZZA ²	METODO
Conta Escherichia coli	ufc/100ml	<1	0		UNI EN ISO 9308-1:2017
*Batteri coliformi a 37°C	ufc/100ml	<1	0		UNI EN ISO 9308-1:2017
*Conta Enterococchi intestinali	ufc/100ml	<1	0		UNI EN ISO 7899-2:2003
*Conteggio colonie a 22°C	ufc/ml	10	-		UNI EN ISO 6222:2001
*Conteggio colonie a 37°C	ufc/ml	11	-		UNI EN ISO 6222:2001

NOTE:

1) D.L.gs n.18, 23 febbraio 2023

2) L'incertezza estesa quando riportata è stimata in accordo con la norma ISO 19036, nel caso in cui venga calcolata, essa è stimata con un fattore di copertura K=2 ed un intervallo di fiducia del 95% .

3) Espressione dei risultati in conformità con ISO 8199:2018.(<1UFC=microrganismi non presenti nel campione, <3UFC= numero di UFC compreso o uguale tra 1e2, il valore riportato è da considerarsi presente nel volume considerato, <10 UFC=il valore riportato è da considerarsi come stimato)

4)Il Presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione sottoposto a prova.

5)Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta del Laboratorio.

6)La fase di campionamento è esclusa dall'accREDITAMENTO ACCREDIA

7)Le prove contrassegnate con il simbolo * non sono accREDITATE da ACCREDIA

8)Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il cliente.

DATA: 27/08/2024

***** FINE DEL RAPPORTO *****

Il Responsabile del Laboratorio ed Analista
Dott.ssa Scarpino Manuela
N.Iscr. Albo Biologi Calabria: Cal_A1018